



Personalqualifikation

Der Wasserzähler darf ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik montiert oder getauscht werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Wasserzähler dienen zur Verbrauchserfassung von Trinkwasser (gemäß TrinkwV), je nach Ausführung für Kalt- oder Warmwasser. Andere Einsatzfälle, die von diesen Vorgaben abweichen, sind von E. Wehrle GmbH schriftlich freizugeben.
- Wasserzähler sind ausschließlich zum genannten Zweck bestimmt. Jede andere, darüber hinausgehende Benutzung oder ein Umbau der Wasserzähler gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist nicht gestattet.
- Gewährleistung nur nach nachgewiesener Beachtung dieser Vorschriften sowie der geltenden technischen Regeln.
- Für die Einsatzdauer alle gültigen, nationalen gesetzlichen Vorschriften beachten, insbesondere die Eichordnung.
- Bei der Installation alle Vorgaben nach DIN EN 806 und DIN 1988 beachten, insbesondere Hygienevorschriften und Umgebungstemperaturen.
- Nennbetriebsbedingungen gemäß Baumusterprüfbescheinigung und Angaben auf den Geräten beachten.
- Diese Anleitung beim Messgerät aufbewahren.
- Messkapseln dürfen nur in die für sie vorgesehene genormte Schnittstelle eingebaut werden.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

- Unsachgemäße Montage, Druckprüfungen, Veränderungen oder falsche Bedienung können Personen- und Sachschäden verursachen.
- Bei beschädigter oder entfernter Plombe ist der Wasserzähler nicht mehr für die gesetzliche Messung zugelassen.
- Vor der Installation Wasserzähler auf Transportschäden prüfen.
- Nicht fallen lassen, niemals am Schutzdeckel oder am Zählwerk halten.
- Wenn der Wasserzähler heruntergefallen ist, darf er nicht mehr eingebaut werden.
- Druckschläge in der Rohrleitung können den Zähler beschädigen!
- Vorhandene Lufteinschlüsse verfälschen das Messergebnis.
- Nur KTW/TVO-konforme und für EPDM-Dichtungen geeignete Schmiermittel verwenden.
- Wasserzähler dürfen erst nach einer Druckprüfung der Rohrleitung eingebaut werden.
- Wasserzähler dürfen nur in bereits dichtheitsgeprüften, gespülten und entlüfteten Rohrleitungen eingebaut werden und müssen vor der Inbetriebnahme gut entlüftet werden.
- Sicherstellen, dass der Wasserzähler stets voll mit Wasser gefüllt ist.

Wartung

Der Wasserzähler ist wartungsfrei.

Entsorgung

- Wasserzähler entsprechend den gültigen örtlichen Umwelt- und Entsorgungsvorschriften entsorgen.
- Für elektronische Wasserzähler, die Elektronik und eine Lithium-Batterie enthalten, gilt:
- Die Geräte niemals im Hausmüll entsorgen.
- Prüfbescheinigungen für die verwendeten Batterien bei Bedarf bei E. Wehrle GmbH anfordern.
- Lithium-Batterien vor Feuchtigkeit geschützt lagern, nicht über 100 °C erhitzen oder ins Feuer werfen.
- Lithium-Batterien nicht kurzschließen, nicht öffnen, beschädigen oder aufladen.
- Lithium-Batterien stets außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Rücksendung

- Versenden Sie Wasserzähler ausschließlich in geeigneter Verpackung frachtfrei zum Lieferanten (Inverkehrbringer). Nicht ausreichend frankierte Sendungen werden nicht angenommen!



Personnel qualification

The water meter may only be installed or replaced by trained specialists for sanitary, heating and air-conditioning technology.

Intended use

- Water meters are used to record the drinking water consumption (according to TrinkwV), depending on the version for cold or warm water. Other cases of application that deviate from these specifications must be approved of in writing by E. Wehrle GmbH.
- Water meters are exclusively intended for the above-mentioned function. The conversion and any use of the water meters different or beyond this is considered improper use and therefore not permitted.
- Warranty is only effective after compliance with these regulations and the applicable technical rules has been proven.
- For the period of use, observe all applicable national regulations and in particular the calibration regulation.
- During installation, observe all specifications according to DIN EN 806 and DIN 1988, especially hygiene regulations and ambient temperatures.
- Observe the nominal operating conditions according to the type examination certificate and information on the devices.
- Keep these instructions close to the meter.
- Measuring capsules may only be installed in the standardized interface intended for them.

Safety notes and hazard warnings

- Improper assembly, pressure tests, modifications or incorrect operation can cause personal injury and damage to property.
- If the seal is damaged or removed, the water meter is no longer licenced for legal metering.
- Check water meter for transport damage before installation.
- Do not drop, never hold by the protective cover or counter.
- If the water meter has fallen down, it must not be installed anymore.
- Pressure shocks in the pipe may damage the meter!
- Present air pockets falsify the measurement result.
- Only use KTW/TVO compliant lubricants that are suitable for EPDM gaskets.
- Water meters may only be installed in the pipe after a pressure test.
- Water meters may only be installed in pipes that have already been leak-tested, flushed and vented and they must be well vented before commissioning.
- Make sure that the water meter is always filled with water.

Maintenance

The water meter is maintenance-free.

Disposal

- Dispose of the water meter in accordance with the applicable local environmental and disposal regulations.
- The following applies to electronic water meters containing an electronic system and a lithium battery:
- Never dispose of the devices in household waste.
- If required, test certificates for the batteries in use can be obtained from E. Wehrle GmbH.
- Protect lithium batteries from moisture, do not heat to 100°C or higher and do not throw them into fire.
- Do not short-circuit, open, damage or recharge lithium batteries.
- Always keep lithium batteries out of reach of children.

Return

- Only send water meters to the supplier (distributor) in suitable packaging, carriage prepaid. Insufficiently prepaid packages cannot be accepted!



EU-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity



E. Wehrle GmbH, Obertaalstraße 8, D-78120 Furtwangen

Erklärt, dass die Mehrstrahl-Trockenläufer Messkapseln WECOUNT | Declares that the Multi-Jet Dry Meter Measuring Capsules WECOUNT:
MTK-OZM, MTW-OZM (IST, MOE, MOC, MET, MUK, A34, WE1, MB2, MB3, DM1, HT2, WGU, TE1, M7L)

Mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung, ausgestellt durch die notifizierte Stelle 0102 (PTB) | With the EC type examination certificate, issued by the notified body 0102 (PTB):
DE-20-MI001-PTB001

Anerkennung des QM-Systems durch die notifizierte Stelle 0102 (PTB) | Recognition of the QM system by the notified body (PTB): DE-M-AQ-PTB027

Mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien und Normen übereinstimmen | Are confirm with the regulations of the following European Directives and Standards:

- 2014/32/EU, L 96/149, 29.3.2014 (MID)
EN 14154; ISO 4064; OIML R 49
- 2014/53/EU, L 153/62, 22.5.2014 (RED)
EN 300 220-1,-2; EN 300 330; EN 301 489-1; EN 301 489-3;
EN 50364; EN 62369-1; EN 62479; EN 60950
- 2014/30/EU, L 96/79, 29.3.2014 (EMC)
- 2011/65/EU, L 174/88, 1.7.2011 (RoHS)
- 2012/19/EU, L 197/38, 24.7.2012 (WEEE)
- 1907/2006, L 396/1, 30.12.2006 (Reach)

Furtwangen, 2024-09-09



i. V. Frank Paliege
Managementbeauftragter



i. V. Thomas Pühler
Metrologiebeauftragter

ENAK / 81.0611.02.00 (01) / 2024-09-09, MEA



EU-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity



E. Wehrle GmbH, Obertaalstraße 8, D-78120 Furtwangen

Erklärt, dass die Mehrstrahl-Trockenläufer Messkapseln MODULARIS | Declares that the Multi-Jet Dry Meter Measuring Capsules MODULARIS:
MTK-OZM, MTW-OZM (IST, MOE, MOC, MET, MUK, A34, WE1, MB2, MB3, DM1, HT2, WGU, TE1)

Mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung, ausgestellt durch die notifizierte Stelle 1259 (METAS) | With the EC type examination certificate, issued by the notified body 1259 (METAS):
CH-MI001-07009

Anerkennung des QM-Systems durch die notifizierte Stelle 0102 (PTB) | Recognition of the QM system by the notified body (PTB): DE-M-AQ-PTB027

Mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien und Normen übereinstimmen | Are confirm with the regulations of the following European Directives and Standards:

- 2014/32/EU, L 96/149, 29.3.2014 (MID)
EN 14154; ISO 4064; OIML R 49
- 2011/65/EU, L 174/88, 1.7.2011 (RoHS)
- 1907/2006, L 396/1, 30.12.2006 (Reach)

Furtwangen, 2024-09-09




i. V. Frank Paliege
Managementbeauftragter



i. V. Thomas Pühler
Metrologiebeauftragter

ENAK / 81.0606.01.00 (12) / 2022-09-09, MEA

Lieferumfang / Scope of delivery



Transport / Conditions of transport




Lager- und Umgebungsbedingungen /
Storage and environmental conditions



Reinigung / Cleaning





Weitere Informationen
Further information



E. Wehrle GmbH
Obertalstraße 8
78120 Furtwangen
Germany
info@wehrle.de
www.wehrle.de

Kurzanleitung Messkapseln 81.0679.00.00 [07] 2026-04-21


Wasserzähler einbauen /
Installing the water meter



Übersicht Messkapseln / Overview Measuring Capsules

WECOUNT: elektronischer Wasserzähler (W_C = Composite/ W_M = Messing)
electronic water meter (W_C = Composite/ W_M = Brass)
MODULARIS: mechanischer Wasserzähler (M_C = Composite/ M_M = Messing)
mechanical water meter (M_C = Composite/ M_M = Brass)

IST W_C ☒ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☒	MOC/MOE W_C ☒ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☒	A34 W_C ☐ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☒
TE1 W_C ☒ W_M ☒ M_C ☒ M_M ☒	MET W_C ☒ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☒	DM1 W_C ☐ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☒
HT2 W_C ☒ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☒	MUK W_C ☐ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☒	WE1 W_C ☐ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☒
WGU W_C ☐ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☒	MB3 W_C ☐ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☒	MB2 W_C ☐ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☒
M7L W_C ☐ W_M ☒ M_C ☐ M_M ☐		



Kurzanleitung Installation
Mehrstrahl-Trockenläufer Messkapseln
WECOUNT (-S) / MODULARIS

Quick guide for installation
Multi-Jet Dry Meter Measuring Capsules
WECOUNT (-S) / MODULARIS

